

**Информация о случаях привлечения управляющей организации, должностного лица управляющей организации к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирным домом с приложением копий документов о применении мер административного воздействия, а также сведения о мерах, принятых для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций, за 2014 год.**

№ п/п	Дата и номер документа	Контролирующий орган	Причина	Сумма	Меры, принятые для устранения
2014-1	28.03.2014/ 1269/14	ГЖИ	- Своевременно не произведен комплекс работ по удалению скользкости;  - Не выполнены работы по очистке дворовой территории от снега и его удаления.	30 000	- Работы по удалению скользкости произведены путем обработки противогололедными материалами;  -Территория очищена от снега, снег вывезен на стационарный снегоплавильный пункт.
2014-2	04.04.2014/ 2-15-206 178023020614115	ГУ МЧС России по СПб	Неисправное состояние системы пожаротушения (разукмплектован вентилятор дымоудаления в доме по адресу: Петергофское ш., д. 55 к.1)	150 000	Вентилятор дымоудаления приведен в рабочее состояние
2014-3	06.06.2014/ 2-15-392 178023039214212	ГУ МЧС России по СПб	Установка перегородки на лестничной клетке в доме по адресу: Петергофское ш., д. 59	15 000	Выдано предписание соб-ку квартиры на демонтаж или приведение в соотв-е с закон-вом РФ
2014-4	18.06.2014 2900/14	ГЖИ	Неполное раскрытие информации на сайте reformatgkh.ru	40 000	Информация на сайте reformatgkh.ru приведена в соответствие с законодательством РФ.
2014-5	04.12.2014 Ю78-06-05-1846-14	Роспотребнадзор	По периметру контейнерной площадки отсутствуют зеленые насаждения	11 000	По периметру контейнерной площадки посажены зеленые насаждения.
2014-6	17.12.2014 5-357/2014-104	Красносельский районный суд	Невыполнение предписания Пожарной инспекции в доме по адресу: Петергофское ш., д. 55 к.1.	3 000	Помещения в доме по адресу: Петергофское ш., д. 55 к.1 в соотв-е с закон-вом РФ
2014-7	17.12.2014 5-361/2014-104	Красносельский районный суд	Невыполнение предписания Пожарной инспекции в доме по адресу: Петергофское ш., д. 57	3 000	Помещения в доме по адресу: Петергофское ш., д. 57 в соотв-е с закон-вом РФ